



[取付上の注意]

フード着脱スペースを確保するため、  
フードを設置する際はフード上部と軒の  
間を20mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

|    |                                |                              |                                      |
|----|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 材質 | SUS304 FD部: SUS304 t1.5        |                              |                                      |
|    | 吸音材: ポアル+繊維素材                  |                              |                                      |
| 処理 | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) |                              |                                      |
| 型式 | SSFG-B3MDSP                    | 株式会社 ユニックス                   |                                      |
| 承認 | Y. H. 検<br>H. O. 図             | 製<br>T. A. 図<br>設<br>K. H. 計 | 尺度<br>FREE<br>単位mm<br>H27.4.1<br>年月日 |
|    |                                |                              | 図番<br>49511-BGAAW                    |

| 型式            | 寸法  |     |     |     |     |    |    |     |      |       |       | 適用パイプ内径 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-------|-------|---------|
|               | A   | B   | C   | D   | E   | F  | L  | G   | H    | I     | J     |         |
| SSFG100B3MDSP | 200 | 264 | 100 | 97  | 240 | 30 | 65 | 154 | 47.5 | 145.5 | 193   | φ100    |
| SSFG125B3MDSP | 260 | 325 | 130 | 122 | 300 | 45 | 85 | 214 | 72   | 174.5 | 246.5 | φ125    |
| SSFG150B3MDSP | 260 | 325 | 130 | 147 | 300 | 32 | 90 | 214 | 72   | 174.5 | 246.5 | φ150    |