



[取付上の注意]

フード着脱スペースを確保するため、
フードを設置する際はフード上部と軒の
間を20mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

材	SUS304 FD部:SUS304 t1.5				
質	吸音材:ポアル+繊維素材				
処	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)				
理					
型	SSFW-B3MDSP				株式会社 ユニックス
式					
承	Y. H	検	H. O	製	T. A
認	図	図	図	計	K. H
	年度	FREE	単位mm	図	番
	年月日	H27.4.1			50511-BGAAW

型式	寸法											適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	L	G	H	I	J	
SSFW100B3MDSP	200	264	100	97	240	30	65	154	47.5	145.5	193	φ100
SSFW125B3MDSP	260	325	130	122	300	45	85	214	72	174.5	246.5	φ125
SSFW150B3MDSP	260	325	130	147	300	32	90	214	72	174.5	246.5	φ150